

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen gemäß DIN EN 16165, Anhang B

Prüfobjekt: **elastischer Belag**

Artikelbezeichnung: Hochwertige strukturierte REACH und RoHS konforme Weich-PVC-Folie, transparent  
Igepa Sandstruktur

Materialart: Polyvinylchlorid-Folie (PVC)

Abmessungen: Länge variabel, Breite variabel, d= 0,12 mm

Farbe: transparent

Oberfläche: nach Angabe: geprägt (eben, fein strukturiert)

Hersteller/Lieferer: IGEPA group GmbH & Co. KG  
Heidenkampsweg 74 – 76  
20097 Hamburg

Auftraggeber: IGEPA group GmbH & Co. KG  
Heidenkampsweg 74 - 76  
20097 Hamburg

Zeugnisnummer: 101062301.001  
(geprüft unter 99732301.001)

Probeneingang: 17.04.2023

Prüfdatum: 18.04.2023

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165** (Ausgabe 02/2023)  
"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren";  
**Anhang B** – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene  
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfergebnis: Winkelwert  $\alpha_{shod}$ : **7°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R9**

### SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer

  
Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 21.11.2023  
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt nur für die geprüften und mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Für die Klassifizierung nach der Prüfgrundlage werden keine Messunsicherheiten berücksichtigt. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de  
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00  
aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

