



Certificato numero / Certificate number

DE/7149

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione / Referring to the Test and Classification Reports
nn. 0927\DC\REA\17_4, 0927\DC\REA\17_5, 0927\DC\REA\17_6 del / dated 31/10/2017

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

IGEPA GROUP GmbH & Co. KG
Heidenkamsweg 74-76 – 20097 HAMBURG - GERMANY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

Rivestimento murale decorativo *Decorative wall covering* **Mod. IGEPA MASTERETCHED PREMIUM**

le prove di tipo secondo la norma EN 15102:2007+A1:2011, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell' Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 15102:2007+A1:2011 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell' Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

03/08/2022

Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal

Ultima emissione
Latest issue

02/08/2027

Scadenza
Expiry

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

pag. 1 / 2

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A**Rivestimento murale decorativo**
Decorative wall covering
Mod. IGEPa MASTERETCHED PREMIUM

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Descrizione <i>Description</i>	Pellicola adesiva in PVC con fiocchi metallici <i>Self-adhesive PVC film with metallic flakes</i>
Massa areica <i>Weight per area unit</i>	100 g/m ²
Spessore <i>Thickness</i>	0,080 mm
Prestazioni / Performances:	
4.1 Reazione al fuoco <i>4.1 Reaction to fire</i> Impiego <i>End use</i>	classe / class B-s1, d0 incollato su supporto incombustibile <i>glued on non combustible substrate</i>

03/08/2022Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal

Ultima emissione
*Latest issue***02/08/2027**Scadenza
Expiry